

# PfB Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows  
 Rollläden · shutters  
 Türen + Tore · doors  
 Fassaden · curtain walling  
 Baubeschläge · building hardware

## PRÜFZEUGNIS Nr. 16/03-A113-Z1

Version 1.de

Erst-Typprüfung (ITT) nach DIN EN 14351-1 : 2010 „Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit – Deutsche Fassung EN 14351-1:2010“

**Antragsteller** Josef Meeth Fensterfabrik GmbH & Co. KG  
 Industriegebiet Mont Royal  
 54533 Laufeld

**Bauart** Einflügelige Fenstertür und ein- und zweiflügelige Fenster aus verschiedenen Kunststoffen




**System** Meeth ME 60


**Maße** 1-flg. Dreh-Kipp-Fenster bis zu 2,4 m<sup>2</sup> (gilt nicht für Windlast)  
 2-flg. Dreh-Kipp-Fenster bis zu 2,4 m<sup>2</sup> (gilt nicht für Windlast)  
 1-flg. Dreh-Kipp-Fenstertür bis zu 3,6 m<sup>2</sup> (gilt nicht für Windlast)

**Dichtungen** LB Dichtung, allseitig zwei Dichtungsebenen (Anschlag- und Überschlagdichtung)

**Beschläge** Winkhaus Pro Pilot

**Klassifizierung** gemäß Gutachtliche Stellungnahme Nr. 16/03-A113-G1:

	EN 1026 Luftdurchlässigkeit 1-flügelige Dreh-Kipp Fenstertür	EN 12207	Klasse 4 Klasse 3
	EN 1027 Schlagregendichtheit (mit Druckausgleich) 1-flg. Dreh-Kipp-Fenster 2-flg. Dreh-Kipp-Fenster 1-flg. Dreh-Kipp-Fenstertür	EN 12208	Klasse 9A Klasse 8A Klasse 6A
	EN 12211 Widerstand gegen Windlast 1-flg. Dreh-Kipp-Fenster (max. Größe 1000 mm x 1600 mm) 2-flg. Dreh-Kipp-Fenster (max. Größe 1600 mm x 1000 mm) 1-flg. Dreh-Kipp-Fenstertür (max. Größe 1000 mm x 2100 mm)	EN 12210	Klasse C5 Klasse C3/B4 Klasse C3/B5

  
 Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
 Prüfstellenleiter



  
 Dipl.-Ing. (FH) Chr. Geiger  
 Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
 AG Traunstein HRA 8871  
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen  
 phG PfB Verwaltungs GmbH  
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller  
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0  
 Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28  
 www.pfb-rosenheim.de  
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling  
 IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41  
 SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS  
 Steuer-Nr.: 156/172/13009  
 USt-IdNr.: DE245353602

