

PfB Prüfzentrum für Bauelemente

08.09.2014

Prüfzeugnis Nr. 14/05-A175-Z1

Hygrothermische Prüfung



geprüft in Anlehnung an DIN EN 1121: 2000-09 (Prüfverfahren; Prüfklima c und d)

Wellhöfer Bodentreppe

(Ausführung mit Zusatzausstattung WärmeSchutz)

i. Anl. an DIN EN 1121: 2000-09

Prüfklima **c**

Prüfklima **d**

i. Anl. an DIN EN 12219: 2000-06

Klasse 3

Klasse 3

-> Formstabilität der Bodentreppe mit WärmeSchutz unter Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ist besser als für Türen der **Klasse 2** gefordert

(i. Anl. DIN EN 12219)